

## 質 疑 回 答 書

工事名称 : 可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事(機械設備工事)

No.	図面番号、仕様書	質 疑	回 答
1	425 428	図面番号 428 配膳室に洗濯水栓のような記載がありますが 425 の器具表にはありません。 洗濯パン等は必要なしと考えてよろしいでしょうか？	既設洗濯水栓及び既設洗濯パンを撤去再取付してください。
2	425 428 429 430 431	図面番号 428 ワークスペースの水栓は8か所？8か所どちらでしょうか？ 425 には8個 図面8か所 428 には6個の表記で、429 等の2階、3階、4階も同様です。4階は425 の器具表に記載無しです。	1階～4階すべてのフロアにおいて8か所設置としてください。
3	428 441	図面番号 441 理科室の水栓は6か所でしょうか？ 428 には記載無しです。 13-F9A としてよろしいでしょうか？	理科室(1)、(2) 共に水栓は6か所です。 13-F9Aとしてください。
4	442	図面番号 442 被服準備室 流しの図面が記載されておりますが水栓品番がありません。 別途業者設置既製品に接続と考えてよろしいでしょうか？	水栓品番は13-F9Aとしてください。 別途業者設置品に接続ではありません。
5	443 444	図面番号 443 保健室等の器具が 425 には記載有りません。 443 が正と考えてよろしいでしょうか？ 図面番号 444 も同様です。	図面番号 443 及び 444 を正としてください。
6	425 448	図面番号 448 個別表記には小便器用手すりの記載がありますが 425 にはありません。 425 が正と考えてよろしいでしょうか？ 正しい器具表をいただくと幸いです。	図面番号 448 を正としてください。
7		管理特別教室棟の内訳書衛生器具設備内に汚物流しがありますが誤記でしょうか？	誤記ではありません。 図面番号 443 保健室に設置してください。
8			
9			
10			