

質疑回答書

契約番号 1-88号

件名 令和4年度川合・今渡地内下水道管渠更生工事

	質 問	回 答
1	(仕様書8ページ) 管内からの止水工で止水が不可能な場合、地上から薬注など他工法での止水は検討していただけるでしょうか。	止水が不可能である根拠と止水可能な代替工法が有効である根拠を提示し、協議を行ってください。その協議内容により、変更の対象となるかを判断します。
2	(仕様書40ページ) パッカー工の追加施工に関して、通常、設計の日進量だと思いますが、日進量の変更はないでしょうか。	日進量の計算方法については、下水道施設維持管理積算要領(公益社団法人日本下水道協会)に基づき算出しています。追加施工等の変更があった場合、上記積算要領に基づき、適宜再計算を行います。