

質疑回答書

契約番号 1-17号

件名 姫治地区センター外部改修工事

	質 問	回 答
1	<p>図面番号： A-310 番</p> <p>SD-1 改修について、横格子及びメッシュのピッチ及び仕様等をご指示下さい。</p> <p>また、溶接取付以外の取付方法でも宜しいでしょうか？</p>	<p>メッシュ及び横格子は丸鋼 10φ@100 となります。</p> <p>取付方法は溶接以外でも構いません。</p>
2	<p>図面番号： A-324、A-340 番</p> <p>玄関ポーチの床仕上げについて、A-324 では「既設のまま」とあり、A-340 では張替範囲の図示があります。どちらを正とすれば宜しいでしょうか？</p> <p>玄関ポーチの仕上材について、A-324 では「グラニット」とあり、A-340 では「ピンコロ石 100 角」と図示があります。どちらを正とすれば宜しいでしょうか？また、グラニットタイルの場合は 100 角タイルで宜しいでしょうか？</p>	<p>A-340 が正となります。</p> <p>「グラニット」が正となります。</p> <p>色調は既設に近い御影調のもので 100 角タイルになります。</p>
3	<p>図面番号： A-339、A-340 番</p> <p>公民館及び体育館の玄関ポーチ床タイル張替について、図示されている範囲内の部分張替又は全面張替のどちらでしょうか？また、全面張替の場合に図示のタイル枚数(公民館:350 枚程度、体育館:450 枚程度)では数量不足だと思われます。図示枚数分の部分張替と考えて宜しいでしょうか？</p>	<p>図示枚数の部分張替です。</p>
4	<p>公民館、体育館、渡り廊下の塗床工事にて防塵塗装塗り(ウレタン)とありますが、平滑仕上げ又は防滑仕上げのどちらでしょうか？また、その他の仕様はありますか？</p>	<p>防滑仕上げで、その他の仕様はありません。</p>