

質疑回答書

契約番号 1-45号

件名 今渡地区センター外部改修工事

	質 問	回 答
1	<p>図面 No. A-205(改修後)外部仕上表</p> <p>多目的棟の大屋根と渡り廊下屋根・アリーナ棟の大屋根と器具庫更衣室屋根部において金属用プライマー塗布後ハゼ部シーリング処理とありますが DP 1 級フッ素樹脂塗装には不要と思われます。(他図面も同等記載あり) 内訳明細を優先して宜しいでしょうか。</p>	<p>図面表記に相違があるため、内訳明細を優先してください。</p>