

## 質疑回答書

契約番号 1-59号

件名 可児市老人福祉センター福寿苑外部改修工事

	質 問	回 答
1	防水工事において合成高分子系ルーフィングシート防水のシート厚が設計図書、内訳にも記載がないのですが、標準仕様の $t=1,5\text{mm}$ でよろしいでしょうか。	よろしい。