令和7年度水質検査結果集計表(中区)

水質検査項目は月により異なり、51項目検査+残留塩素を7月、26項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4日	2日	6日	4日								
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.18								
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.10								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満			0.05 未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下				0.0004 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
塩素酸	0.6mg/l以下	0.07			0.12								
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.020								
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.003								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.024								
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.007								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.004								
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008			0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01			0.05								
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.02 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.4								
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001 未満								
塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.2	4.4	4.8								
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				16								
蒸発残留物	500mg/l以下				46								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000002								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002 未満								
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下				0.0005 未満								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.5	0.5	0.5								
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(20℃)	7.3(22℃)	7.5(23℃)	7.7(25℃)								
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3	0.3	0.3	0.3								

令和7年度水質検査結果集計表（低区）

水質検査項目は月により異なり、51項目検査+残留塩素を7月、26項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4日	2日	6日	4日								
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.19								
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満			0.05 未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下				0.0004 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
塩素酸	0.6mg/l以下	0.10			0.24								
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.012								
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満			0.002								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.014								
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.006								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.002								
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01 未満			0.05								
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.02 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.1								
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001 未満								
塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.7	3.7	6.2								
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				11								
蒸発残留物	500mg/l以下				39								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000002								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002 未満								
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下				0.0005 未満								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.5								
pH値	5.8以上8.6以下	7.1(20℃)	7.1(22℃)	7.1(23℃)	7.1(25℃)								
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3	0.5	0.3	0.5								

令和7年度水質検査結果集計表（第2低区）

水質検査項目は月により異なり、51項目検査+残留塩素を7月、26項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4日	2日	6日	4日								
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.19								
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.07								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満			0.05 未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下				0.0004 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.09								
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.015								
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満			0.002								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.017								
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.007								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002								
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02			0.04								
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.02 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.6								
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001 未満								
塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.7	3.6	5.8								
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				12								
蒸発残留物	500mg/l以下				40								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000002								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002 未満								
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下				0.0005 未満								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.5								
pH値	5.8以上8.6以下	7.0(20℃)	7.2(22℃)	7.2(23℃)	7.1(25℃)								
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3	0.5	0.5	0.5								

令和7年度水質検査結果集計表（桜ケ丘）

水質検査項目は月により異なり、51項目検査+残留塩素を7月、26項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4日	2日	6日	4日								
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.17								
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満			0.05 未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下				0.0004 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.10								
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.019								
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.002 未満								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.022								
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.008								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.003								
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01 未満			0.02								
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.02 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.8								
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001 未満								
塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.9	3.8	3.9								
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				15								
蒸発残留物	500mg/l以下				42								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002 未満								
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下				0.0005 未満								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4								
pH値	5.8以上8.6以下	7.0(20℃)	7.2(22℃)	7.1(23℃)	7.1(25℃)								
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3	0.3	0.4	0.5								

令和7年度水質検査結果集計表（大平）

水質検査項目は月により異なり、51項目検査+残留塩素を7月、26項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4日	2日	6日	4日								
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.21								
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満			0.05 未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下				0.0004 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06			0.20								
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.010			0.025								
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001 未満								
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.015			0.029								
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006			0.008								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.004								
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01			0.03								
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.02 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.7								
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001 未満								
塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	4.3	4.4	5.0								
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				15								
蒸発残留物	500mg/l以下				41								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000002								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002 未満								
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下				0.0005 未満								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.5								
pH値	5.8以上8.6以下	7.0(20℃)	7.2(22℃)	7.2(23℃)	7.2(24℃)								
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3	0.2	0.2	0.1								

令和7年度水質検査結果集計表（兼山）

水質検査項目は月により異なり、51項目検査+残留塩素を7月、26項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4日	2日	6日	4日								
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満			0.004 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.18								
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満			0.05 未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002 未満								
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満								
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下				0.0004 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001 未満								
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満			0.07								
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満								
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.005			0.011								
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満			0.002								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006			0.013								
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.006								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002								
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満								
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02			0.05								
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.02 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.9								
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001 未満								
塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.7	3.5	6.0								
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下				12								
蒸発残留物	500mg/l以下				39								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000002								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002 未満								
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下				0.0005 未満								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.5								
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(21℃)	7.2(22℃)	7.2(23℃)	7.2(25℃)								
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3	0.3	0.3	0.3								