令和8年度水質検査結果集計表(中区)

水質検査項目は月により異なり、52項目検査+残留塩素を7月、27項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		3日											
一般細菌	100/ml以下	0											
大腸菌	検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満											
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満											
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下												
ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005 未満											
ベンゼン	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008											
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001											
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.014											
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005											
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02											
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	6.3											
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5											
pH値	5.8以上8.6以下	7.3(20℃)											
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5度以下	0.5 未満											
濁度	2度以下	0.1 未満											
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3											

令和8年度水質検査結果集計表（低区）

水質検査項目は月により異なり、52項目検査+残留塩素を7月、27項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		3日											
一般細菌	100/ml以下	0											
大腸菌	検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満											
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満											
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛ	0.04mg/l以下												
ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005 未満											
ベンゼン	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.009											
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011											
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002											
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03											
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	5.0											
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	フェノールとして0.005mg/l以下												
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.5											
pH値	5.8以上8.6以下	7.1(20℃)											
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5度以下	0.5 未満											
濁度	2度以下	0.1 未満											
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.4											

令和8年度水質検査結果集計表（第2低区）

水質検査項目は月により異なり、52項目検査+残留塩素を7月、27項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		3日											
一般細菌	100/ml以下	0											
大腸菌	検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満											
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満											
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛ	0.04mg/l以下												
ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005 未満											
ベンゼン	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.009											
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011											
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002											
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03											
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	4.4											
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4											
pH値	5.8以上8.6以下	7.1(20℃)											
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5度以下	0.5 未満											
濁度	2度以下	0.1 未満											
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.4											

令和8年度水質検査結果集計表（桜ケ丘）

水質検査項目は月により異なり、52項目検査+残留塩素を7月、27項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		3日											
一般細菌	100/ml以下	0											
大腸菌	検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満											
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満											
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛ	0.04mg/l以下												
ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005 未満											
ベンゼン	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008											
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001											
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013											
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004											
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01 未満											
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	5.6											
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	フェノールとして0.005mg/l以下												
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4											
pH値	5.8以上8.6以下	7.1(20℃)											
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5度以下	0.5 未満											
濁度	2度以下	0.1 未満											
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.4											

令和8年度水質検査結果集計表（大平）

水質検査項目は月により異なり、52項目検査+残留塩素を7月、27項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		3日											
一般細菌	100/ml以下	0											
大腸菌	検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満											
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満											
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジク	0.04mg/l以下												
ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005 未満											
ベンゼン	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.014											
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003											
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.026											
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.009											
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01											
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	6.2											
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	フェノールとして0.005mg/l以下												
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4											
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(20℃)											
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5度以下	0.5 未満											
濁度	2度以下	0.1 未満											
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.2											

令和8年度水質検査結果集計表（兼山）

水質検査項目は月により異なり、52項目検査+残留塩素を7月、27項目検査+残留塩素を4・10・1月、9項目検査+残留塩素を5・6・8・9・11・12・2・3月に実施しています。

項　目	検査日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	基準値	3日											
一般細菌	100/ml以下	0											
大腸菌	検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 未満											
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.05 未満											
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1，4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005 未満											
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸ	0.04mg/l以下												
ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005 未満											
ベンゼン	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 未満											
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満											
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008											
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満											
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満											
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満											
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010											
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005											
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002											
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02											
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	4.2											
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005mg/l以下												
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.4											
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(20℃)											
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5度以下	0.5 未満											
濁度	2度以下	0.1 未満											
残留塩素	0.1mg/l以上1mg/l程度以下	0.3											